

**SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES – EDITAL 123/2019**  
Identificador número **789121**, Portal Licitações-e do Banco do Brasil

**ESCLARECIMENTO - 01**

O Comprador da FAURGS, nomeado pela Portaria n.º 007 de 30/04/2019, no uso de suas atribuições e com base nos questionamentos da empresa **RADIANTE**, esclarece com base na análise e manifestação técnica do projeto requisitante:

**Questionamentos:**

**" PERGUNTA 1:** Qual a estatística **mensal** neste último ano de ocorrências de **manutenções corretivas** na rede de 85 km da FAURGS ?

**PERGUNTA 2:** Qual a quantidade de cabo utilizada neste **último ano** para os casos de ocorrências de **manutenções corretivas** na rede de 85 km da FAURGS ?

**PERGUNTA 3:** Será pago um valor fixo mensal para manutenção de equipe de manutenção para a realização dos serviços de manutenção ou os serviços serão remunerados via LPU - Lista de Preços Unitários ?

**PERGUNTA 4:** Para o item S10 - Instalação de ativos de rede em rack quais são os equipamentos que estão contemplados nesta instalação ?

**PERGUNTA 5:** Entendemos que para toda a atividade constante da LPU realizada acima de 30 km a partir do endereço da FAURGS será pago um item S11 - Deslocamento acima de 30 km. Está correto nosso entendimento ?

**PERGUNTA 6:** Qual a dimensão das caixas de passagem R1, R2 e R3 (largura, comprimento e altura) utilizadas pela FAURGS ? Perguntamos para que possamos calcular o valor do m3 que é a unidade do item S12.

**PERGUNTA 7:** A unidade para reforma de caixa de passagem S02 não deveria ser a mesma do item S12 (m3 - metro cúbico) uma vez que a caixa de passagem possui (largura, comprimento e altura). Solicitamos a correção da unidade de medida referente ao item S02 - Reforma de caixa de passagem para metro cúbico.

**PERGUNTA 8:** A unidade de ampliação de caixa subterrânea S41 não deveria ser a mesma do item S12 (m3 - metro cúbico) uma vez que a caixa de passagem possui (largura, comprimento e altura). Solicitamos a correção da unidade de medida referente ao item S41 - Ampliação de caixa subterrânea para metro cúbico.

**PERGUNTA 9:** Qual o tamanho da prancha considerada para a remuneração do item S04 - Documentação - as built por prancha ? Prancha A1, A2 ou A3 ?

**PERGUNTA 10:** Quantos km de cabo estão sendo considerados por prancha ?

**PERGUNTA 11:** Entendemos que está incluso na atividade S54 (recolhimento de fibra existente) somente a retirada do cabo óptico deixando o mesmo em formato de rolo. Está correto nosso entendimento ?

**PERGUNTA 12:** Está incluso o fornecimento do sealtube no item S20 - Instalação de sealtube para proteção da fibra ? Perguntamos pois não encontramos um item específico para este fornecimento do sealtube."

**Respostas:**

1. Foram realizados 10 chamados nos ultimos 12 meses. Média de 0,83 chamados por mês.
2. Aproximadamente 3 km.
3. Não há valor fixo, será pago apenas os materiais e serviços utilizados via LPU.
4. Switches.
5. Será pago deslocamento para chamados acima de 30km do CPD/UFRGS Avenida ( Ramiro Barcelos, 2574 - Porto Alegre).

**6.** Item 37.3 do Anexo VII:

1. Tipo CS 2: 0,52 x 1,50 x 0,60
2. Tipo CS 3: 1,20 x 1,20 x 1,30
3. Tipo CS 4: 1,20 x 2,10 x 1,70

**7.** O item S2 é calculado pelas paredes da caixa. Logo, se utiliza M2 (metro quadrado).

**8.** O item S41 é calculado pelas paredes da caixa. Logo, se utiliza M2 (metro quadrado).

**9.** A1.

**10.** A rede possui 87 pranchas com escala de 1:1000. Assim, possui em média 1km por prancha.

**11.** Sim.

**12.** Sim, está incluso o sealtube.

Assim, mantem-se a disputa de lances da Seleção Pública para o dia **24/10/2019**, nos mesmos horários, devendo-se prosseguir normalmente o certame.

Porto Alegre, 22 de outubro de 2019

**J. Leonardo S. Gayer**

Supervisor do Setor de Compras da FAURGS  
(Assinado no original)