

# Formulário de Resposta de Recurso

ALTERAÇÃO DO GABARITO

RECURSO CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS



Protocolo: 0000000299

EDITAL Nº 12/2022 - CONCURSO PÚBLICO – TA – SUGESP/UFRGS

RECURSO CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES DAS PROVAS  
OBJETIVAS

RESPOSTA A RECURSO

11 - ENGENHEIRO/ÁREA: ENGENHARIA CIVIL

Nº DA QUESTÃO: 57

De acordo com a NBR 14931-2004 - Execução de Estruturas de concreto - Procedimento, em seu tópico 10 - Cura e Retirada de escoramentos, item 10.2.1 - Retirada das formas do escoramento - Generalidades, "para se efetuar sua remoção (das formas e escoramentos) deve, ser considerados os seguintes aspectos:

...

-sobrecargas de execução, como movimentação de operários e material sobre o elemento estrutural

...

-condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das fôrmas e as condições de cura;

O tipo de cimento, influencia no tempo de desforma, conforme apresentado no tralho de Maranhão\* (2000), e replicado em outros materiais (MARANHÃO, George M. Fôrmas para concreto: subsídios para a otimização do projeto segundo a NBR 7190/97. São Carlos: USP, 2000.)

Em face aos argumentos apresentados, solicita-se a alteração do gabarito da letra D com somente 2 das afirmativas dadas como corretas, para a letra E, com todas as afirmativas corretas.

Não consta

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Efetivamente, a afirmação II "Devem levar em conta as

condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das fôrmas" está correta. No caso de pilares e laterais de vigas, a fôrma é normalmente parte integrante do sistema de cura, devendo, portanto, serem considerados os requisitos de cura especificados para definir o tempo de desforma. Desta forma, as 3 afirmativas estão corretas e o gabarito deve ser alterado para a letra E.